




場站設備



產品名稱	不斷電系統(UPS/CBS) - (1/2)	類別/產品編號	系統更新/BC-002
<p>用途/功能說明：</p> <p>「不斷電系統(UPS)」為供應場站IT網路骨幹設備、網路核心設備、能源管理設備、消防主機設備與閉路電視(CCTV)等重要設備正常電源供應，於市電(台電)停電時，能持續供應電源之設備。</p> <p>「中央電池系統(CBS)」為供應場站緊急照明燈正常電源，當市電(台電)停電時，能持續供應各場站緊急照明燈電源之設備。</p>			
<p>規範需求：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 設備需符合 CNS 12154-C445 「不中斷電源供應裝置」相關規定，並提供 2年保固。2. 須進行全載測試及相關能力驗證測試，並與現場設置之電池組進行電池效能測試。3. 主機需與現有場站「建築物能源管理系統」作連結。4. 電池組採用「閥調式鉛酸電池」，設計壽命15年以上，保固5年。5. 詳細規範要求請參考高鐵場站興建技術規範第9冊Section 16245 「靜態式不斷電系統」。			
<p>照片說明：</p> <div data-bbox="414 1013 762 1270"></div> <div data-bbox="928 1013 1288 1270"></div> <div data-bbox="1450 1013 1802 1270"></div>			

不斷電系統(UPS/CBS) - (2/2)



不斷電系統架構示意圖

