

場站設備



產品名稱	火警監控系統- (1/2)	類別/產品編號	系統更新/BC-005
------	---------------	---------	-------------


用途/功能說明：

火災發生時，能於第一時間接收現場探測裝置回傳之訊號，並自動顯示出相對應之探測器迴路編碼及圖面位置，提供管制中心值班人員即時因應之必要資訊。

規範需求

1. 「火警受信總機 (Fire Alarm Control Panel)」須符合UL或FM規範並經消防署審查核可，其他相關火警警報設備及其附件應使用與受信總機相同廠牌為原則。
2. 於測試完成後，承包商應負責訓練業主代表指派之人員操作使用所有設備及中文圖控軟體作業系統
3. 詳細規範要求請參考高鐵場站興建技術規範第9冊Section 13851 「火警警報設備」。

照片說明：



火警監控系統 - (2/2)



系統架構示意圖

